

Tratamento de água do Rio Itajaí-Mirim

O Rio Itajaí-Mirim é o principal manancial do município de Brusque, sendo responsável pelo abastecimento de 79,3% da população atendida pelo SAMAE. A água captada do Rio Itajaí-Mirim passa por um rigoroso processo de tratamento para ser distribuída a população.



Captação e adução da água bruta: a água é captada e bombeada à estação de tratamento.



Pré-sedimentação e coagulação: ocorre a sedimentação das partículas maiores e a adição de coagulante, que irá unir as impurezas.



Floculação: une as impurezas, formando flocos.



Decantação: por serem mais pesados, os flocos oriundos do floculador se depositam no fundo do decantador. A água limpa fica na parte superior e segue no tratamento.



Filtração: a água passa por filtros de carvão e areia onde ficam retidas as menores impurezas.



Cloração: utilizado para eliminar os microorganismos que resistem as etapas anteriores.



Fluoretação e correção de pH: o flúor é adicionado para auxiliar na prevenção da cárie e alcalinizante para neutralizar a acidez da água.



Reservação: concluído o tratamento, a água é armazenada em reservatórios com capacidade de 9.500m³ de água e em seguida distribuída.

Em cumprimento ao disposto no decreto 5440/05, o SAMAE vem prestar informações sobre a qualidade da água a seus usuários.

Lei 8.078/1990

Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificações corretas de quantidade, características, composição e preço, bem como os riscos que apresentam.

Art. 31º - A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, dentre outros dados, bem como sobre riscos que apresentam à saúde e segurança do consumidor.

Órgão responsável pelo tratamento e abastecimento de água	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Rua Dr. Penido, 297 - CEP 88350-460 Centro Brusque-SC CNPJ 82.985.003.0001-96
Diretor Presidente	Rodrigo Cesari
atendimento ao consumidor	3252-0500
Horário de funcionamento	Segunda a sexta-feira das 08:00 às 17:00 horas
Posto de atendimento	R. Germano Schaeffer - Praça da Cidadania - Centro, Brusque - SC, 88350-170.
Orgão responsável pela fiscalização da qualidade da água para o consumo humano	Vigilância Sanitária: Praça da Cidadania (47) 3255-6888 ou (47) 3255-6889
Divulgação de dados e informações complementares	Sede Administrativa do SAMAE: 3252-0500 www.samaebru.com.br



Relatório da Qualidade da Água Tratada em 2025



Cumprimento ao Decreto 5440/05

Controle de Qualidade

A população que não é abastecida pela Estação Central de Tratamento, com água do Rio Itajaí-Mirim, recebe água de uma das outras estações do SAMAE localizadas nos bairros, que por se tratarem de água de mananciais diferentes, cada uma possui um tipo de tratamento específico, de acordo com as características de sua água.

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO OPERADAS PELO SAMAE DE BRUSQUE

ETA Limeira:

Possui uma ETA modular com as etapas de tratamento convencionais (floculação, decantação, filtração). Suporta turbidez de 500 uT, sendo totalmente automatizada e trata até 37,5 L/s. Neste sistema é dosado coagulante (PAC) e a água limpa é fluoretada e clorada, sendo encaminhada para um reservatório de 1000 m³.

ETA Volta Grande:

Possui um filtro de lavagem contínua (“filtro holandês”) com adição de coagulante (PAC), que possibilita trabalhar com uma turbidez de até 85 uT, tratando 11 L/s. Após a filtração, a água limpa é fluoretada e clorada, sendo encaminhada para os reservatórios, com capacidade de 530 m³.

ETA Ribeirão do Mafra:

Devido a ótima qualidade da água, o tratamento é feito por filtros lentos. A água filtrada flui para um reservatório onde é fluoretada e clorada, este reservatório tem capacidade de 300 m³ e serve como contato e distribuição. Neste sistema são tratados 15 L/s.

ETA Zantão

Assim como no sistema Limeira, o tratamento é feito por ETA modular com capacidade operacional de até 22 L/s. A água, após filtrada é fluoretada, clorada e encaminhada para um reservatório de 500 m³.

ETA Santa Luzia:

O tratamento deste sistema é feito por filtro do tipo clarificador de contato (filtro russo) com adição de coagulante (PAC). A água depois de filtrada é fluoretada, clorada e encaminhada para um reservatório de 130 m³. São tratados 14 L/s.

Conforme Portaria nº 888 de 2021 do Ministério da Saúde, que estabelece os padrões de potabilidade da água, o SAMAE realiza análises físico-químicas e microbiológicas na água captada, tratada e distribuída à população brusquense.

Além das análises rotineiras realizadas nas saídas das Estações de Tratamento, o SAMAE realiza análises mensais em pontos de coleta distribuídos em toda a rede de água do município.

Todas as análises exigidas para água potável de todas as estações de tratamento do SAMAE estão disponíveis de forma online no sítio eletrônico da autarquia à consulta pública. Salienta-se que não foram encontrados resultados que indiquem riscos à saúde.

REDE DE DISTRIBUIÇÃO								
2025		Turbidez (NTU)	Cor (mg Ptc/L)	pH	Flúor (mg/L)	Cloro Livre (mg/L)	Colif. Totais (Presença/Ausência)	Colif. Fecais (Presença/Ausência)
Janeiro	Valor médio	0,77	4,4	7,27	0,81	0,83	96,5%	100%
	Análises Realizadas	114	114	114	52	114	115	115
	Fora do Padrão*	0	0	-	-	0	4	0
Fevereiro	Valor médio	0,85	6,0	7,30	0,83	0,86	97,4%	100%
	Análises Realizadas	116	116	116	54	116	116	116
	Fora do Padrão*	1	4	-	13	0	2	0
Março	Valor médio	0,85	6,1	7,24	0,92	0,74	99,1%	100%
	Análises Realizadas	116	116	116	56	116	116	116
	Fora do Padrão*	1	0	-	18	0	3	0
Abril	Valor médio	1,13	3,7	7,31	0,99	0,84	98,3%	100,0%
	Análises Realizadas	118	103	118	53	118	118	118
	Fora do Padrão*	1	11	-	28	0	2	0
Maio	Valor médio	1,09	5,5	7,13	0,87	0,79	99,2%	100%
	Análises Realizadas	120	120	120	54	120	120	120
	Fora do Padrão*	3	0	-	26	0	1	0
Junho	Valor médio	0,91	4,6	6,91	0,89	0,86	100%	100%
	Análises Realizadas	120	120	120	45	120	113	113
	Fora do Padrão*	0	0	-	25	0	0	0
Julho	Valor médio	0,89	5,0	7,15	0,69	0,83	100%	100%
	Análises Realizadas	120	120	120	55	120	120	120
	Fora do Padrão*	1	0	-	28	0	0	0
Agosto	Valor médio	1,04	5,4	7,19	0,93	0,84	100%	100%
	Análises Realizadas	119	119	119	54	119	119	119
	Fora do Padrão*	0	0	-	13	0	0	0
Setembro	Valor médio	1,21	5,9	7,15	0,81	0,79	99,2%	100%
	Análises Realizadas	120	120	120	53	120	120	120
	Fora do Padrão*	2	0	-	16	0	1	0
Outubro	Valor médio	0,99	7,1	7,13	0,91	0,85	95,8%	100%
	Análises Realizadas	120	120	120	54	120	120	120
	Fora do Padrão*	1	0	-	14	0	5	0
Novembro	Valor médio	0,69	6,6	7,01	0,88	0,80	96,6%	100%
	Análises Realizadas	119	119	119	53	119	119	119
	Fora do Padrão*	0	1	-	24	0	4	0
Dezembro	Valor médio	0,70	6,7	7,09	0,84	0,74	97,5%	100%
	Análises Realizadas	120	120	120	53	120	120	120
	Fora do Padrão*	0	2	-	14	0	3	0
Limite Portaria nº 888 de 2021		5,00	15,0		0,7 a 1,0 *	0,2 a 2,0	ausência >95%	ausência 100%
Média Anual		0,93	5,6	7,16	0,79	0,81	98,3%	100,0%
N° de Análises Exigidas Mensais		116	116	-	-	116	116	116

* Portaria 723/2025 SC

Turbidez: representa a resistência da água à passagem de luz devido à presença de materiais em suspensão, como plâncton, argila, e microorganismos.

Cor: é resultado da presença de materiais dissolvidos na água, como por exemplo o ferro, o manganês ou materiais orgânicos em geral.

pH: Expressa o equilíbrio entre os íons (H⁺) e (OH⁻) que apresentam a variação entre 0 a 14, com valor neutro igual a 7. Águas com pH menor que 7 são consideradas ácidas e com pH maior que 7 básicas.

Cloro: é fundamental na água de abastecimento público, servindo como agente desinfetante.

Flúor: É adicionado na água para auxiliar na prevenção da cárie dentária.

*Coliformes totais/fecais: bactérias indicadoras de contaminação.